

Деловодни број: 3918
Датум: 06.06.2017.

Предмет: Одговори на постављена питања од стране потенцијалног понуђача за јавну набавку мале вредности добра бр. 1.1.3/2017 – Натријум-хипохлорит и течни хлор

Питање број 1:

У конкурсној документацији је наведено да течни хлор мора да испуњава захтеве квалитета стандарда SRPS H.B2.050:1965 или одговарајући.

Како је предметни стандард наш домаћи и нема међународни еквивалент, а како више нема произвођача течног хлора у нашој земљи, губи се смисао важења истог. Наиме, међународно важећи стандард за течни хлор је EN 937:2009, па молимо да сугеришете да ли ће се доказ о испуњености захтева параметара квалитета према стандарду EN 937:2009 (Хемикалије које се користе за третман воде намењене заљудску употребу), сматрати доказом о испуњавању одговарајућег стандарда.

Одговор:

Понуђачи могу да доставе поменути стандард као одговарајући, односно као замену за наведени.

Питање број 2:

Због ког разлога наручилац за додатне услове под 1. (ISO 9001 и ISO 14001), дозвољава да се доставе као докази фотокопије, док за ставке 2. и 3. (доказ о испуњености услова стандарда SRPS EN 901:2013 за NaOCl и спорног стандарда за Cl2) није прецизирано да ли се достављају копије или друга форма доказа (извештаја о испитивању), као и због чега наводи да је за ADR потребно доставити оверене фотокопије, када је према Закону о јавним набавкама за све доказе одређено следеће: „Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа“ - чл.79. Закона о јавним набавкама Републике Србије?

Одговор:

Као доказе о испуњености додатних услова треба доставити фотокопије свих тражених стандарда (ISO 9001, ISO 14001, SRPS H.B2.050:1965 или одговарајући, SRPS EN 901:2014 или одговарајући), као и за сертификовано ADR возило, за које није потребно оверавати фотокопију тражених сертификата.

Питање број 3:

Молимо да објасните шта представља термин „....., као и Уверење о опасној материји“, тј. да ли је у питању Безбедносни лист за NaOCl i Cl2?

Одговор:

Бранка Радичевића бр. 2
тел: 022/ 310 680
матични број: 08591130
регистарски број: 8239066262
ПИБ: 100536726
текући рачун: 340-3889-97

Svaka kopija
je vazna

Понуђачи као доказ треба да доставе безбедносни лист (фотокопија).

Питање број 4:

На основу ставке 4. у обрасцу структуре цене, закључујемо да поседујете амбалажу за складиштење NaOCl-а, па вас молимо само да потврдите исправност нашег закључка?

Одговор:

Да, поседујемо амбалажу за складиштење NaOCl-а.



Службеник за јавне набавке:

Сандра Војводић Великић