

Деловодни број: 2489  
Датум: 13.03.2020. године.

**Предмет:** Одговори на постављена питања од стране потенцијалног понуђача за јавну набавку радова бр. 1.3.1/2020 – Набавка радова, изградња бунара на територији општине Стара Пазова (Бунар Б -1 на Изворишту ЈКП „Водовод и канализација“ Стара Пазова

**Питање број 1:**

На страни број 5 од 58 у делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, II ФАЗА – ИЗРАДА РЕВЕРСНОГ ИСТРАЖНО ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА Б-1: под тачком 4. тражи се Набавка, транспорт и уградња ПВЦ бунарске конструкције пречника 315 mm.

Да ли је прихватљиво за уградњу бунарске PVC конструкције понудити пречник цеви 330 mm које су предвиђене за израду бунара а које се израђују према стандарду DIN4925 (стандард за израду бунарских PVC цеви), које уједно испуњавају све тражене захтеве у виду квалитета бунарских PVC конструкција: издрживост навоја, физичко – механичких карактеристика, квалитета материјала, испуњеност стандарда, хемијске постојаности и притиска?

**Одговор:**

Да, прихватљиво је. Уградња бунарске PVC конструкције пречника цеви 330 mm, неће битно утицати на промену квалитета бунара.

**Комисија за спровођење поступка јавне набавке:**

1. Владимир Киковић \_\_\_\_\_
2. Зоран Поповић \_\_\_\_\_
3. Јарослава Вршка Опавски \_\_\_\_\_

