

Деловодни број: 6884

Датум: 21.08.2020. године.

**Предмет:** Одговори на постављена питања од стране потенцијалног понуђача за јавну набавку мале вредности добра бр. 1.1.22/2020 – Набавка материјала за одржавање аутоматике на бунарима

**Питање број 1:**

**У тендерској документацији смо наишли на одређене недоумице, како би смо понудили одговарајуће производе, молимо Вас да нам одговорите на питања:**

220V – 38A	kom.	5	Da li je prihvatljivo ponuditi kontaktor 40A?	Да, прихватљиво је.
VREMENSKI RELE – „FINDER“ ili sličnog kvaliteta 0 – 60 sec /220 V	kom.	10	da li Vam je potrebna funkcija kašnjenja isključenja, kašnjenja uključenja ili multifunkcioni vremenski relej, da li Vam je potreban taker, da li se montira na din šinu ili na prednju ploču?	Мултифункционални временски релеј, тактер није потребан, монтира се на дин шину.
NIVO SKLOPKA „FINDER“ ili sličnog kvaliteta	kom.	10	koji je napon špulne, 24VDC ili 240VAC?	240VAC
POMOĆNI RELE SA POSTOLJEM – „FINDER“ ili sličnog kvaliteta MINI	kom.	10	koji je broj preklopnih kontakata, koji je napon špulne i da li su Vam potrebni led moduli?	Број преклопних контаката је 4, напон шпулне је 220V, лед модули нису потребни.
TERMO SKUPLJAJUĆI BUŽIR (1,5–10m2 komplet) „RAYCHEM“ ILI ODGOVARAJUĆI	kom.	25	Da li Vam je potrebna spojnica ili bužir? „Komplet“ – da li to znači da se isporučuje sa čaurama?	Спојница (4 мале + 1 велика) Не испоручује се са чаурама
TERMO SKUPLJAJUĆI BUŽIR (10–25 m2 komplet) „RAYCHEM“ ILI ODGOVARAJUĆI	kom.	5	Da li Vam je potrebna spojnica ili bužir? „Komplet“ – da li to znači da se isporučuje sa čaurama?	Спојница (4 мале + 1 велика) Не испоручује се са чаурама
POMOĆNI RELEI SA POSTOLJEM DC 24 V – „FINDER MINI“ ili sličnog kvaliteta	kom.	10	koji je broj preklopnih kontakata i da li su Vam potrebni led moduli?	Број преклопних контаката је 4, напон шпулне је 220V, лед модули нису потребни.
POMOĆNI RELEI SA POSTOLJEM DC 12 V – „FINDER MINI“ ili sličnog kvaliteta	kom.	10	koji je broj preklopnih kontakata i da li su Vam potrebni led moduli?	Број преклопних контаката је 4, напон шпулне је 220V, лед модули нису потребни.
LED PANELI 24W	kom.	10	Koja je zahtevana boja svetla i koji je osvetljaj?	Боја светла: бела 6500 K
LED PANELI 32W	kom.	10	Koja je zahtevana boja svetla i koji je osvetljaj?	Боја светла: бела 6500 K
LED SIJALICE E-27 15W	kom.	20	Koja je zahtevana boja svetla i koji je osvetljaj?	Боја светла: бела 6500 K

Одговори се налазе у приложеној табели.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

